FLUVIA

safe party zone

Brandveilige evenementen

WESTJET
WESTJET

Hoe veilig organiseren?

Locatie & capaciteit

Tips & richtlijnen

Plannen & documenten

Aanvraag opdracht

Evenementenloket

Externe documenten

Retributiereglement

Cursus brandveiligheid

FLUVIA

safe party zone

Politie zoekt man die pepperspray spoot tijdens fuif

Vandalen spuiten brandblusser leeg in Chirolokalen na jaarlijkse fuif

Amok op parking na scoutsfuif loopt compleet uit de hand: vijf agenten arbeidsongeschikt, vijf fuifgangers opgepakt

KEMZEKE - Tijdens de jaarlijkse openluchtfuif in Kemzeke is zaterdagnacht een gechiptunede auto uitgebrand. Een branddeskundige werd aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Lichtbrug komt op twintiger terecht tijdens afbraak fuif in Zelzate

24 jongeren onwel na meldingen over "needle spiking" op tienerfestival in Hasselt: "Bang dat het mij ook zou overkomen"

Oud-leider steekt scout (21) per ongeluk in brand op fuif in Hoevenen

Gebouw stort in tijdens folkloristisch feest

Chirolokaal brandt uit na explosie glasfles

Stroomkabel doorgeknipt, bar vernield en planning in brand gestoken: “Triest dat iemand onze fuif zo wou verhinderen”

Vandalen richten schade aan in Ruiselede na fuif Kille Winternacht

Event in gebouw

Brand nachtclub The Station



Event in gebouw

- **Is zaal vergund voor jouw type event?**
  - JA: feestzaal, OC, GC, fuifzaal… **= OK**
  - NEE: fabriekspand, depot, showroom, schuur… **= niet OK**

- **Maximale bezetting van een gebouw.**
  - Vraag de maximale bezetting (= het aantal mensen die maximaal gelijktijdig aanwezig mogen zijn) op bij de verhuurder.
  - Laat niet meer mensen toe in de zaal dan toegelaten.
  - De bezetting in een brandpreventieverslag = theoretische bezetting. De maximale bezetting kan lager liggen afhankelijk van de indeling zaal.



Event in gebouw

Aandachtspunten:

- Enkel elektrische kooktoestellen toegestaan in gebouwen.
- Losse gastoestellen en frietketels zijn **binnen** altijd verboden (enkel buiten).
- Laat alle in-, uit- en nooduitgangen vrij.
- Plaats geen obstakels in evacuatiewegen en brandgangen.
- Roken in gebouwen is niet toegestaan.
- Gebruik geen makkelijk brandbare materialen als versieringen, doeken en zeilen (bij twijfel attest opvragen).
- Dek geen pictogrammen, veiligheidsverlichting of blusmiddelen af.
- Gebruik geen kaarsen, open vuur, pyrotechnische effecten of vuurwerk in gebouwen (Kuurne: afwijking via burgemeester na voorleggen van een RA).

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Basisregels:

- Toegangswegen naar het event zijn bruikbaar voor hulpdiensten.
- Plaats geen constructies op toegangswegen.
- Gebouwen op of rond het event blijven bereikbaar voor hulpdiensten.
- Laat evacuatiewegen en uitgangen vrij.
- Tijdelijke structuren (vb. tenten) liggen maximaal op 60m van de dichtste opstelling brandweer.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Nutsvoorzieningen (hydranten, gasafsluiters)
moeten vrij gehouden worden

Inplanting

VINCEPHOTOBOX
7
19

Inplanting van het event

Basisregels:

- Afstand tussen inrichting met brandrisico en gebouw bedraagt min.4m.
- Afstand tussen tenten en gebouwen bedraagt min. 4m.
- Tussen opstellingen onderling (vb. markten) min. 1m afstand houden.
- Vrije evacuatiezone rond constructies voorzien.

Plaats enkel zaken in de zones waar het toegestaan is!

Bezetting op een event

Basisregels (in tenten en afgesloten terreinen):

- Breedte nooduitgangen
  - (Nood)uitgangen = 1cm/pp
  - Reductiefactor bij dalende trappen = 1,25cm/pp
  - Reductiefactor bij stijgende trappen = 2cm/pp
  - Minimale breedte = 80cm

- Aantal nooduitgangen
  - Tot 50 pers. = min. 1 uitgang
  - 50 tot 500pers. = 2 uitgangen
  - 500 tot 1000 pers.= min. 3 uitgangen
  - > 1000 pers. = 3 uitgangen + 1 extra uitgang per 1000

- Oppervlakte: zie APV (afhankelijk van gemeente tot gemeente)

Tel het aantal aanwezigen!

Bezetting op een event

Basisregels op basis van oppervlakte

Harelbeke en Kuurne:

- Terrein: 2p/m² netto oppervlakte
- Tent:
  - Gekeurd door EDTC: 2p/m² netto oppervlakte
  - Niet gekeurd door een EDTC: 1p/m² netto oppervlakte

Deerlijk:

- Terrein: 1p/m² bruto oppervlakte
- Tent:
  - Gekeurd door EDTC: 1p/m² bruto oppervlakte
  - Niet gekeurd door een EDTC: 1p/m² bruto oppervlakte

Tel het aantal aanwezigen!

Evacuatie op een event

Basisregels:

- De afstand in tenten naar een uitgang is max. 45m.
- (Nood)uitgangen liggen in tegenovergestelde zijden.
- (Nood)uitgangen zijn steeds open of draaien naar buiten.
- Pictogrammen (nood)uitgangen zijn zichtbaar vanop elke plaats.
- Gebruik correcte en voldoende pictogrammen.
- Plaats veiligheidsverlichting boven bij de pictogrammen.
- Plaats geen obstakels voor en achter nooduitgangen.



Evacuatie op een event





(NOOD)uitgangen zijn altijd vrij en bruikbaar!!!

Melding, waarschuwing en alarm

Basisregels:

- Melding: zorg ervoor dat je steeds een GSM bij de hand hebt om de hulpdiensten te alarmeren.
- Waarschuwing en alarm: verwittig uw publiek om een rustige manier, indien nodig vraag hen de ruimte te verlaten.
- Indien je event >1.000p moet je een megafoon voorzien.
- Vanaf 1.000p of bij tenten met meerdere bouwlagen is een back-upsysteem van de geluidsinstallatie verplicht via een autonome voeding.

Blusmiddelen

Blusmiddelen

Basisregels:

- Plaats een blusdeken bij keukentoestellen en open vuren.
- Er is brandblustoestel van 1 bluseenheid per 150 m² oppervlakte aanwezig.
- Plaats 1 extra blustoestel van 1 bluseenheid per verhoogd brandrisico.

Blusmiddelen zijn steeds vlot bereikbaar!!!

Brandbare materialen

Brandbare materialen

Uitbating

- Sluit de nodige verzekeringspolissen af.
  (burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid…)
- **Gebruik geen makkelijk brandbare materialen.**
- Brandbare materialen mogen geen lint vormen vb. slingers.
- Roken in tenten en gebouwen is niet toegestaan.
- Geef een veiligheidsbriefing aan de medewerkers (wie doet wat bij een incident).

Attesten en keuringen

Attesten en keuringen

Keuringen & attesten

- Generator
- Tijdelijke elektrische installatie
- Vaste elektrische installatie
- Mobile verwarmingstoestellen
- Lichtmasten
- Verwarmingstoestellen
- Veiligheidsverlichting
- Brandklasse gebruikte materialen (bekleding/versiering)
- Waarschuwing en alarm gebouwen
- Blustoestellen
- Cateringstanden op gas (gasdichtheid)

Keuringen & attesten

Tenten (bezetting > 100p of opp. > 60m²):

- Brandklasse (zeilen/panelen): A2 - M2 - …
- Stabiliteit - sterkteberekening (fabrikant)
- Plaatsing (tentenbouwer)
- **Keuring door bevoegd organisme (EDTC) evenementen vanaf 1.000p of een gecumuleerde opp. van alle constructies >500m²**
- Maatregelen i.f.v. belasting (wind, sneeuw, lasten)
  - Evacuatie vanaf: ……km/h of Bft.
  - Andere: ……..



Keuringen & attesten

Podium, stellingbouw… (bezetting > 100p of opp. > 60m²):



- Brandklasse (zeilen/panelen): A2 - M2 - …
- Stabiliteit - sterkteberekening (fabrikant)
- Plaatsing (tentenbouwer)
- **Keuring door bevoegd organisme (EDTC) bij evenementen vanaf 1.000p (of een gecumuleerde opp. van alle constructies >500m²)**
- Maatregelen i.f.v. belasting (wind, sneeuw, lasten)
  - Evacuatie vanaf: ……km/h of Bft.
  - Andere: ……..

Cateringstanden

Catering

Mobile elektrische cateringinstallaties bereiding warme voeding:

- Enkel elektrische toestellen voor bereiding van voeding zijn toegestaan in de publiekstenten.
- **Friteuses zijn verboden** in publiekstenten en gebouwen, mag wel in afzonderlijke cateringtent (opgesteld op min. 4m van publiekstent en gebouwen).
- **Toestellen met open vuur zijn verboden** in publiekstenten en gebouwen, mag wel in afzonderlijke cateringtent (opgesteld op min. 4m van publiekstent).
- Plaats de toestellen op min. 2m van bandbare materialen en veilige afstand van publiek.
- Gebruik enkel CE gekeurd materiaal en plaats dit volgens de regels van goed vakmanschap.

Catering

Mobile cateringinstallaties op gas:

- Enkel buiten op min. 4m van gebouwen en tenten en op min. 2m van brandbare materialen.
- CE gekeurd materiaal en geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap.
- Laat de installatie keuren door een EDTC.
- Pas het principe toe van 1 toestel = 1 gasfles .
- Gebruik de correcte ontspanner.
- Gasslangen mogen max. 2m lang en max. 5 jaar oud zijn.
- Gasslangen vertonen geen visuele beschadigingen.

Catering

Foodtrucks:

- De eigenaar kan een keuring elektrische installatie voorleggen.
- De eigenaar kan een keuring gasdichtheid en conformiteit voorleggen.
- Foodtrucks staan op min. 4m van gebouwen en tenten en min. 2m van brandbare materialen.
- Foodtrucks worden enkel buiten toegestaan.
- Er is een snelblusser en blusdeken aanwezig.

Gasflessen

Catering

Gasflessen:

- Niet toegestaan in publiekstenten en gebouwen.
- Opslag van gasflessen is verboden (enkel dagvoorraad).
- Plaatsen in gasfleskast, afgeschermd van regen en zon.
- Flessen vastleggen tegen omvallen.
- Volle en lege flessen scheiden van elkaar.
- Op 3m van kelderopeningen en rioolmonden plaatsen.

Catering

Verwarmingstoestellen

Verwarming

Verplaatsbare verwarmingstoestellen:

- Enkel buiten opstellen.
- Enkel gebruik van gekeurde toestellen.
- Plaatsing de toestellen volgens de regels van goed vakmanschap.
- Plaats op harde stabiele ondergrond.
- Plaats op min. 2m afstand van brandbare materialen.
- Plaats een blustoestel van 1 bluseenheid bij de toestellen.
- Plaats op min. 4m van tenten en gebouwen.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen enkel in openlucht!!!

Open vuren

Open vuur

Vuurkorven, -manden en -schalen:

- Enkel in openlucht toegestaan.
- Op 4m van gebouwen en tenten en 2m van brandbare materialen plaatsen.
- Gebruik een stevig toestel en plaats op harde en stabiele ondergrond.
- Plaats een blustoestel van 1 bluseenheid en een branddeken bij de toestellen.
- Vraag een vergunning aan via de burgemeester.

Vuurkorven, -manden en -schalen enkel toegestaan buiten en op veilige afstand!!!

Vuuranimatie & vuurwerk

Vuuranimatie buiten: pyrotechnische effecten, vuurspuwers,…

- Enkel in openlucht toegestaan.
- Op harde en stabiele plaats.
- Veilige afstand houden tot gebouwen publiek en brandbare materialen.
- Vraag een veiligheidsdossier op bij de plaatser van de effecten.
- Voorzie voldoende en aangepaste blusmiddelen.
- Vraag een vergunning aan via de burgemeester.

Vuuranimatie is altijd verboden in gebouwen en tenten!!!

Vuuranimatie & vuurwerk

Vuuranimatie binnen: pyrotechnische effecten, vuurspuwers,…

- Harelbeke en Kuurne: De burgemeester kan afwijking op het APV toestaan na het voorleggen van een degelijk uitgewerkte risicoanalyse.
- Deerlijk: Enkel voor vuurwerk: De burgemeester kan afwijking op het APV toestaan na het voorleggen van een degelijk uitgewerkte risicoanalyse.



Vuurwerk

Vuurwerk:

- Kan enkel mits goedkeuring burgemeester.

Filip Rabaut

Dienst noodplanning en evenementen HVZ Fluvia
www.hvzfluvia.be

056 23 99 22
0472 70 03 54

Noodplanning@hvzfluvia.be
Filip.Rabaut@hvzfluvia.be